

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «ЦРР –
детский сад «Светлячок»
с. Владимиро-Александровское
Т.В. Куранова
28 Октября 2017г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Партизанский муниципальный район

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

28 09 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта детский сад (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района
- 1.2. Адрес объекта 692962 Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская, 63в
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1088 кв.м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7772 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района, МБДОУ «ЦРР – детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692962, Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, д. 63 в.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До автостанции с. Владимиро-Александровское, с автостанции пешком или на такси (автомобильным транспортом)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 900 _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ 15-20 _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать (перепады высоты на пути следования незначительные. Путь от остановки до объекта разделен дорогой. Дорожное полотно на котором оборудован пешеходный переход и тротуар с обеих сторон разделяют кюветы. Подъем (переход) с обеих сторон дороги не оборудован)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ

4	с нарушениями зрения	ДЧ
5	с нарушениями слуха	ДЧ
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ - (К,С)		1-3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ - (С) ВНД (К)		4-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ - (С) ВНД (К)	3,4,6	7-10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ - (С) ВНД (К)	19	11-12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К,О,С)	8	13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(К,О,У), ДЧ-И (Г), ДУ(С)		14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О,Г,У) ДУ(С,К)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: По результатам обследования можно сделать вывод, что объект доступен ДЧ-И (Г, О, У), ДУ - (С), ВВД (К). В связи с тем, что вход в здание с земли не приспособлен для МГН, ширина дверного проема кабинетов менее 0,9 м, имеется порог, превышающий 0,025м, нет крепления двери обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., ширина пути движения менее 1,5 м, размеры туалетной комнаты менее 1,65 и 1,8 м, нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг.

4. Управленческое решение (проект)

В связи с отсутствием технической возможности (архитектурной) обеспечить выполнение всех требований доступности зоны «Путь (пути) движения внутри здания» (2 этаж) с целью исполнения объектом своего основного целевого назначения, обустроить специальную зону обслуживания инвалидов всех категорий на первом этаже объекта и путь движения к ней.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Капитальный ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Капитальный ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Капитальный ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Капитальный ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Капитальный ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Капитальный ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	<i>Капитальный</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017
в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») Партизанского муниципального района «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением администрации Партизанского муниципального района Приморского края от 11.09.2015 № 59 и подпрограммой Приморского края «Доступная среда» на 2014-2017 гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечении доступности, безопасности, удобства и информативности здания для нужд инвалидов и других МНГ без ущемления прав и возможностей других людей находящихся в здании
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - с администрацией Партизанского муниципального района.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Согласование с обществом инвалидов Партизанского района

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>3</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>3</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>6</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>1</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>1</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 14 л.

Паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы:


заведующий МБДОУ «ЦРР –
детский сад «Светлячок»
с. Владимиро-Александровское



Т.В. Куранова

Члены рабочей группы:

Главный инженер МКУ
«Управление образования»
Партизанского муниципального района



Г.В. Мазаева

Заведующий хозяйством
МБДОУ «ЦРР –
детский сад «Светлячок»
с. Владимиро-Александровское



М.М. Станкевич

В том числе:

Председатель общества инвалидов
Партизанского района Приморской
краевой организации общероссийской
общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов» _____ *Л.Гайнутдинова* Л.Гайнутдинова

Управленческое решение согласовано Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения протокол от «19» декабря 2014 г. № 2